

ФИЛИАЛ ЗАПАДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

От 14.04.2005 № 288/454

Р/с 40702810331350100335 Восточно-Сибирский банк-Сбербанка РФ, г. Красноярск
ИНН банка 770708393; БИК 040407827, ИНН 2481000014, к/сч. 3010181080000000027,
ОКОНХ 11170, ОКПО 00106443

Генеральному директору
ОАО «Шадринский
телефонный завод»

ШЕРБУРЕНКО В В

641800 г. Шадринск Курганской обл.,
ул. Комсомольская 16
тел./факс (352-53) 6-37-97

Отзыв о работе оборудования

Аппаратура каналов высоковольтной связи и телемеханики по линиям электропередачи АКСТ «Линия-У» используется в филиале Западные электрические сети ОАО «Красноярскэнерго» с 2002 года.

В ноябре 2002 г. специалистами службы средств диспетчерского и технологического управления под руководством мастера ССДТУ Полубоярцева Е.Н., прошедшего обучение при вашем заводе, были введены в эксплуатацию два комплекта одноканальной и один комплект двухканальной аппаратуры АКСТ «Линия-У».

В октябре 2004 г. был введен в эксплуатацию еще один комплект двухканальной аппаратуры с цифровыми мультимодемами.

Все каналы организованы по ВЛ-110 кВ.

После проведения пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию оборудование работает довольно устойчиво, отказов за время работы не наблюдалось. По мнению наших специалистов, наличие встроенного сервисного блока, позволяющего вести контроль параметров как ближней, так и дальней станции, очень удобно при эксплуатации. Возможность работы по протоколу АДАСЭ позволяет комплексно использовать телефонный канал. Опыт эксплуатации показал достаточно высокую надежность, многофункциональность, удобство эксплуатации аппаратуры АКСТ.

Одним словом, аппаратура хорошая, но хотелось бы высказать несколько пожеланий:

1. Для дальней станции предусмотреть комплектацию блоком автоматики, работающим по протоколу АДАСЭ и позволяющим включить 3-4 абонента с возможностью связи между абонентами и выходом любого из них на канал.
2. Очень высокая стоимость аппаратуры сдерживает ее широкое использование, заставляет искать альтернативные пути.

Наши специалисты согласны взять в опытную эксплуатацию один экземпляр аппаратуры АКСТ «Линия-М» для ее изучения, выработки пожеланий и замечаний, так как отсутствие опыта эксплуатации сдерживает ее использование в энергосистемах.

Желаю Вам и Вашей компании дальнейших успехов и надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным.

Начальник ССДТУ

Б. Т. Кацюк